

Revisionen

Till:
Äldrenämnden

2024-02-23

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av brandskydd på äldreboenden

Revisorerna har genomfört en granskning av rubricerat område.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om äldrenämnden har en tillräcklig intern kontroll för sitt ansvar för ett skäligt brandskydd inom äldreomsorgen.

Vår samlade bedömning utifrån granskningens syfte är att äldrenämnden inte har en tillräcklig intern kontroll utifrån sitt ansvar för ett skäligt brandskydd inom äldreomsorgen.

Vi grundar vår bedömning på att nämndens styrdokument för systematiskt brandskydd inte har reviderats på flera år samt att vissa uppgifter kring exempelvis ansvarig fastighetsägare inte är korrekta utifrån gällande ägarförhållande. Vi bedömer även att dokumentationen bör ses över i sin helhet för att säkerställa relevans i angivna rutiner utifrån gällande lagstiftning och allmänna råd samt för att tillse att den dokumentation som ska finnas i respektive SBA-pärm är relevant och uppdaterad. Vidare bedömer vi att styrdokumentet bör sammanställas på ett mer överskådligt sätt för att skapa bättre struktur och vara mer lättåtkomligt för chefer och medarbetare.

Karlskrona kommun har inte fastställt en brandskyddspolicy, vilket vi bedömer kan vara fördelaktigt för att tydliggöra kommunens övergripande rutiner och riktning för det systematiska brandskyddsarbetet samt utgöra vägledande stöd för nämnderna.

Vi bedömer att en dokumenterad ansvarsfördelning finns och är tydliggjord mellan fastighetsbolag, äldreförvaltningen och tjänstepersoner med olika ansvarsområden. Utifrån detta ser vi det som en allvarlig brist att Karlskronahem AB inte återkopplar vid felanmälan och att felaktigheter inte åtgärdas trots påminnelser. I det fortsatta arbetet behöver nämnden tillse att gränsdragningen kring ansvar mellan verksamhet och fastighetsägare är tydlig och att samverkan stärks för att åtgärda brister i tid.

Vår granskning visar att medarbetare vid besökta boenden inte har genomgått kontinuerlig utbildning i brandskydd och utrymning. Vi bedömer detta som en allvarlig brist. Nämnden behöver införa ett system som säkerställer att såväl chefer, brandskyddsombud samt övrig personal får nödvändig och erforderlig utbildning enligt angiven rutin och med tillräcklig intervall.

Vi konstaterar att kontroller av brandskydd genomförs kontinuerligt såväl av verksamheten som av fastighetsägaren. Dock ser rutinen olika ut och samtliga besökta boenden följer inte angiven rutin för kvartals- och årskontroller. Vidare konstaterar vi att få anmälningar kring avvikelser och tillbud som berör systematiskt brandskydd görs i det kommunövergripande avvikelssystemet KIA. Vi ser ett värde av att riskmedvetenheten kring att anmäla avvikelser och tillbud som berör systematiskt brandskydd stärks för att stärka det förebyggande arbetet och skapa bättre underlag för åtgärder och uppföljning.



Revisionen

Utifrån Räddningstjänstens senaste tillsyn konstaterar vi att identifierade brister inte åtgärdats till fullo av verksamheterna, trots detta har Räddningstjänsten beslutat om att avsluta ärendena. Brandskyddsansvariga på respektive boende bekräftar att utbildning i brandskydd och utrymningsövningar inte genomförts kontinuerligt under de senaste åren.

Utifrån resultatet av vår granskning rekommenderar vi äldrenämnden att:

- Se över och aktualisera styrdokument kopplade till SBA så att informationen är fullständig, uppdaterad och verksamhetsspecifik.
- Uppmärksamma kommunstyrelsen om behovet av en gemensam brandskyddspolicy som tydliggör mål och inriktning för kommunens arbete med SBA samt ger vägledning för verksamheternas arbete.
- Tillse att kvartals- och årskontroller genomförs enligt angiven rutin.
- Systematisera SBA-dokumentationen och överväga införandet av digitalt systemstöd/hantering.
- Säkerställa att personal kontinuerligt får nödvändig och erforderlig utbildning inom brandskydd och att brandövningar sker regelbundet.
- Stärka rutinen kring anmälan av tillbud och avvikelser kopplat till brand och brandsäkerhet för att stärka riskmedvetenhet och det förebyggande brandskyddsarbetet.
- Tillse att ansvarsfördelningen mellan verksamhet och fastighetsägare fungerar tillfredsställande enligt angiven ansvarsfördelning. Säkerställa att brister som påtalas vid kontroll av brandskydd följs upp och åtgärdas.
- Stärka sin styrning, uppföljning och kontroll av SBA-arbetet för att tillse att gällande regelverk och rutiner följs samt att återrapportering årligen sker.

Revisorerna har vid sammanträdet 2024-02-23 beslutat att anta föreliggande rapport som sin egen.

Kommunrevisionen önskar ett skriftligt svar på de synpunkter som lämnas i rapporten senast den 30 april 2024.

På uppdrag av Karlskrona kommuns revisorer



Mats Nilsson
ordförande kommunrevisionen



Bengt Jonsson
vice ordförande kommunrevisionen